

Protokol o zkoušce vzorku . 2026P0856

Zadavatel: Compag spol. s r .o.
 Klášterní 883
 25901 Votice

Místo odb ru: Olbramovice, p.158 Obecní ú ad,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

len ní: voda pitná, ve ejné zásobení

Odb r provedl Aneta Adamová, VHS Benešov a.s.

Datum odb ru: 18.05.2026 07:05

Datum p íjmu: 18.05.2026 13:40

Ukon ení: 29.05.2026

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	6,9	SOP 19		
pach		p íjatelný	SOP 1		0
chu		p íjatelná	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	0,7	SOP 3	± 5 %	5
pH		7,0	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spot . kysl.	mg/l	0,71	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	< 0,020	SOP 10		0,2
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5
dusi nany	mg/l	15,0	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	48,60	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	0,10	SOP 16	± 10 %	0,3
mangan	mg/l	< 0,050	SOP 11		0,05
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
enterokoky	KTJ/100 ml	0	SOP 21		0
po ty kolonií p í 36°C	KTJ/ml	0	SOP 22		40
po ty kolonií p í 22°C	KTJ/ml	0	SOP 22		200
arzen	ug/l	1,8	***subdodávka		10

Limitní hodnoty p evzaty z vyhl. . 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody.

U vzork vzorkovaných neposouzen eru í laborato za kvalitu odb ru, ale pouze za správné provedení posouzené zkoušky.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou ozna eny * p ed názvem.

Nejistota m ení [NM] je rozší ená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní sm rodátné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze p esn kvantifikovat.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou ozna eny * p ed názvem.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. V p ípad , že odb r vzorku provedl "Zákazník" - datum a as odb ru je dle vyjád ení subjektu, který odb r provedl.

V Benešov 01.06.2026

vedoucí laborato e : Ing. Hana Vítková

**VODOHOSPODÁŘSKÁ
 SPOLEČNOST BENEŠOV**
 a.s.
 Černošská 1600, 256 13 Benešov
 IČO 475 35 865, DIČ CZ47535865
 - 23 -